



تعريفه القطع الاختياري للتيار الكهربائي⁽¹⁾

بداية من 1 جوان 2013

تعريفه القطع الاختياري للتيار الكهربائي تستهدف حرفاء الجهدين العالي والمتوسط الذين تعادل أو تفوق قدرتهم المكتتبة 1 ميغاواط. حيث يتعهد الحرفاء المكتتبون لهته التعريفه بالتخفيض جزئيا من القدرة المطلوبة لديهم عند الاقتضاء و ذلك بطلب من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. لا تتجاوز المدة المطلوبة 45 ساعة سنويا و ذلك خلال الفترة الصيفية (جوان، جويلية، أوت و سبتمبر) و ما بين الساعة الحادية عشر صباحا و الثالثة بعد الزوال.

لا يمكن أن تكون القدرة المكتتبة بتعريفه القطع الاختياري أقل من 1 ميغاواط لحرفاء الجهد العالي و 100 كيلوواط لحرفاء الجهد المتوسط.

ينتفع الحرفاء المكتتبون بتعريفه القطع الاختياري للتيار الكهربائي بمعلوم تعويض حسب القدرة المقطوعة والإستهلاك المتجنب.

معلوم تعويض القطع الاختياري للتيار الكهربائي

مستوى الجهد	التعريفه ⁽²⁾	القدرة المقطوعة	معلوم الطاقة (مليم/كيلوواط ساعة متجنب)	معلوم القدرة (مليم/كيلوواط مقطوع/الشهر)
الجهد العالي	ذات مراكز أوقات	أدني من 3 ميغاواط	204	900
		تعادل أو تفوق 3 ميغاواط	410	

(1) مقرر السيد وزير الصناعة بتاريخ 05 مارس 2013

(2) التعريفه المكتتبة في عقد التزويد بالطاقة الكهربائية