

**ADDITIF TECHNIQUE
APPEL D'OFFRES NATIONAL
(N° 2016 D 3576)
« COFFRETS ISOLES ET COFFRETS DE COMPTAGE BT »**

Il est porté à la connaissance de tous les fournisseurs ayant retiré le cahier des charges de l'Appel d'Offres National N° 2016 D 3576 relatif à « **L'ACQUISITION DE COFFRETS ISOLES ET COFFRETS DE COMPTAGE BT** », qu'un additif technique portera sur les point suivants :

- Pour tous les lots, la nature des raccords de connexions doit être prévue pour recevoir des câbles en Alu et en cuivre. La fourniture d'un certificat d'analyse de la matière est obligatoire.
- Pour les lots 4, 5, 6, 7 et 10, le câble principal doit être de section supérieur ou égal à 120 mm².
- Des nouveaux tableaux des exigences techniques sont mis à la disposition des fournisseurs à l'adresse suivante :

**DIRECTION DISTRIBUTION ELECTRICITE ET GAZ
DIRECTION LOGISTIQUE DISTRIBUTION / DEPARTEMENT APPROVISIONNEMENT
(DDI / DLD / DEP.APPRO.)**

**Sise. 38, Rue Kamel Atatürk, 1080 TUNIS au bâtiment G, 2ème étage
(Bureau G 2.24)**

Cet additif fait partie intégrante du cahier des charges de l'appel d'offres N°2016 D 3576 du 11/03/2016. A part la modification indiquée ci haut, tous les autres termes du cahier des charges de l'appel d'offres N° 2016 D 3576 restent inchangés.

NB : La date d'ouverture des offres technico-financières reste inchangée et aura lieu le **Mardi 28 Juin 2016** à partir de **9H30** locales au siège de la STEG.